



ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Nr. 125 14 12 358086 108

Die baurechtlich anerkannte Zertifizierungsstelle

**TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Dudenstraße 28
D-68167 Mannheim**

bestätigt gemäß § 22, Abs.2. Nr. 2 der Landesbauordnung Baden-Württemberg,
dass das Bauprodukt:

**Behälter mit ebenen Wänden und Böden aus Stahl
(Tankhöhen von 1000 mm bis 4000 mm) für oberirdische Lagerung
wassergefährdender Flüssigkeiten (Dichte $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$)**

**Prüfbericht: Vorprüfung TÜV SÜD vom 22.11.2004 / Zeichnungs-Nr.: 247-00-00-00
des Herstellwerks:**

**Lube & Krings GmbH
Wellerswalder Weg 10 - 12
04758 Oschatz**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle
und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

**TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Dudenstraße 28
D-68167 Mannheim**

durchgeführten Fremdüberwachung

**den Bestimmungen der in der Bauregelliste A, Teil 1, Abschnitt 15
(Ausgabe 2014/1) bekanntgemachten technischen Regel DIN 6625-1 (1989-09)
entspricht.**

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt
mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen)
gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Geltungsdauer: bis Dezember 2019

Einwirkungen aus Erdbeben und Überschwemmungen sind in der Norm nicht
berücksichtigt.

Mannheim, 05.12.2014



Henrik Faul